

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.
(о произведенных работах по концессионному соглашению от 06 сентября 2016 года в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения)

г.Димитровград

26 декабря 2019 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" рабочей группой по проверке исполнения условий концессионного соглашения от 06.09.2016 заключенного между Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» с ООО «Ресурс-ЖКХ» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, проведены контрольные мероприятия по исполнению обязательств по концессионному соглашению.

Проверяемый период с 01.01.2019 по 26.12.2019.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

2. Проведены плановые работы объектов концессионного соглашения. Сведения о выполненных плановых работах:

- проведена замена насосов в с.Вишенки ЭВЦ 6-10-80 (акт от 12.08.2019), с.Видный ЭВЦ 6-1-10-40 (акт от 03.01.2019), п.Воля АСПЗЕ 70-90 (акт от 13.01.2019), пос.Новоселки 2 насоса ЭВЦ 6-10-140 (акты от 28.01.2019 и от 31.01.2019), с.Моисеевка ЭВЦ 6-6,5-85 (акт от 21.02.2019), с.Мордово Озеро ЭВЦ 6-10-140 (акт от 15.04.2019), с.Чувашский сускан ЭВЦ 6-16-75 (акт от 22.04.2019), с.Александровка ЭВЦ 6-10-140 (акт от 15.05.2019), с.Бирля ЭВЦ 6-10-80 (акт от 28.05.2019), с.Рязаново ЭВЦ 8-25-150 (акт от 05.06.2019), с.Моисеевка АСР 1.5С-40-75 (акт от 07.06.2019), пос.Уткино ЭВЦ 6-10-140 (акт от 18.06.2019), с.Моисеевка ЭВЦ 6-6,5-85 (акт от 20.07.2019);

3. Проведен текущий ремонт водопроводных сетей и оборудования. Выполнены следующие работы:

- установлен частотный преобразователь на скважине №2 в с.Рязаново;
- установка задвижки D100 у ВНБ, станковка колодца в п.Просторы;
- замена участка трубопровода по ул.Степная в п.Ковыльный 30 м.;
- замена участка трубопровода ул.Луговая п.Видный 50 м.;

- замена трубопровода в п.Уткин ферма СПК 35 м.; замена трубопровода 110 м. п.Уткино, установка частного преобразователя на скважине в Уткино.

5. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Комиссия претензий по объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Члены комиссии:

Первый заместитель главы администрации
МО «Мелекесский район»



М.Р. Сенюта

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным
отношениям



В.В. Ключков

Директор МКУ «Управление ЖКХ
Мелекесского района»



А.В. Чистов

Представитель концессионера



Ф.Р. Мирзаянов